



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ 1

от 01.08.2018 г.

На основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закон за устройство на територията във връзка с чл. 142 от ЗУТ, Протокол № 2 /18.07.2018 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията, съгласно Заповеди №№ РД-07-86/10.07.2018 г и РД-07-91/17.07.2018 г. на Областен управител на област Ловеч, Заповед № РД-07-98/01.08.2018 г. на Областен управител на област Ловеч за одобряване на инвестиционен проект за строеж: Реконструкция на Водоснабдителна група /ВГ/ „Черни Вит-Луковит”, I-етап/ магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/, както, Формуляр с вх. № РД-03-438/27.06.2018 г за определяне на дължимата такса по раздел IV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и областните управители за платена такса за издаване на разрешение за строеж в размер на 250 лв., с платежно нареждане от 26.06.2018 г. по сметка на Областна администрация Ловеч., както и Оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект фаза Технически проект (ТП) за строеж: Реконструкция на Водоснабдителна група /ВГ/ „Черни Вит-Луковит”, I-етап/ магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/, изготвена на основание чл. 142, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ от Консултант (Строителен надзор) „НИЕЛ 15“ ЕООД, ЕИК 203506784, седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ул. „Александър Кусев № 21, представлявано от инж. Дилка Василева Първанова, Удостоверение № РК-0569/02.02.2016 г. издадено от ДНСК, писмо с вх. № РД-03-378/05.06.2018 г. на Директор на РИОСВ Плевен, становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност с № УРИ: 921000-320-01.06.2018 г. на Директор РДПБЗН Ловеч

РАЗРЕШАВАМ:

На Възложителя **ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ**, БУЛСТАТ BG000291335, с адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, представлявана от Георги Георгиев Терзийски – Областен управител на област Ловеч, да извърши предвидените в инвестиционния проект строително монтажни дейности по реконструкция на строеж: Реконструкция на Водоснабдителна група /ВГ/ „Черни Вит-Луковит”, I-етап/ магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/, с местоположение на територията на общините Тетевен и Ябланица, кметства съответно с. Гложене и с. Брестница.

Предвиденият за реконструкция участък се разделя на 2 подучастъка:

Въздушно преминаване над р. Вит - РШ с. Златна Панега, Брестница, L = 1430 м, с оразмерителни параметри съгласно проекта от 1975 г.: $\varnothing 700$ МНТ, Q = 390 l/s, v = 1.02 m/s и J=0.0018m/m;

РШ с. Златна Панега, с. Брестница - РШ с. Български извор, Галата, L = 1750 м, с оразмерителни параметри съгласно проекта от 1975 год.: $\varnothing 700$ МНТ, Q = 360 l/s, v = 0.94 m/s и J = 0.00154rn/m.

Подучастъкът е изпълнен по цялата си дължина с МНТ тръби с $\varnothing 700$ и от началото на експлоатацията си през 1986 год. не е реконструиран.

Разработеният проект предвижда реконструкцията на предвидените подучастъци да се реализира безтраншейно, чрез полагането на проектния водопровод РЕHD, тип РЕ 100 (SDR 17, PN 10 bar) с $\varnothing 400$ във вътрешността на съществуващия по метода „тръба в тръба“ /"relining"/.

За кожух ще служи съществуващият магистрален водопровод $\varnothing 700$, МНТ тръби. Предвидени са за реконструкция и двете разпределителни шахти /РШ/, прилежащи към проектното трасе:

- РШ за с. Златна Панега, с. Брестница /а от нея е и отклонението и за с. Градежница/
- РШ за с. Български извор, с. Галата

Реконструкцията на РШ включва подмяна на всички спирателни и други арматури в тях, фасонните части, както и на тръбните разводки.

При следните условия:

Разрешеният строеж (обект по смисъла на ЗУТ) да се изпълни в съответствие с одобрен ИП.

Строежът, съгласно чл. 137, ал. 1, т.1, б. „б“ и „н“ от ЗУТ и чл. 2 от Наредба № 1/30.07.2003 г., се категоризира от Първа категория, преминаващ през териториите на две общини: Ябланица и Тетевен.

Единствено и само след въвеждане в експлоатация, от компетентния орган по чл. 177 от ЗУТ, строежът може да се ползва по предназначение.

Разрешението за строеж губи правно действие, съгласно чл. 153, ал. 2, т. 1 в продължение на три години от влизането му в сила ако не е започнало строителството.

Завършеният строеж подлежи на приемане от Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Копие от разрешението за строеж да се изпрати на кметовете на общините Ябланица и Тетевен и да се съобщи на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник".

На основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ да се уведоми писмено Началника на РОНСК – Ловеч към РДНСК - Северозападен район, бул. „България“ № 3, ет. 5 за издаденото разрешение за строеж.

На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ настоящото разрешение за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица, като жалбите се подават чрез Областен управител на област Ловеч до Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ

*Областен управител
на област Ловеч*

Съгласувал:

Ваня Събчева

Главен секретар

Съгласувал:
Нели Митева
Директор дирекция АКРРДС

Изготвил:
Дора Стоянова
Гл. юрисконсулт в дирекция АКРРДС